



(扫描查收电子文书)

安全生产行政执法文书

行政处罚决定书

(湘益桃) 应急罚〔2023〕34号

被处罚单位：桃江县花果山福利加油站(统一社会信用代码：9143092205803203
XK)

地址：湖南省益阳市桃江县桃花江镇株木潭村

邮政编码：413400

法定代表人(负责人)：秦斌

职务：总经理 联系电话：13829372522

违法事实及证据：2023年8月17日桃江县应急管理局依法组织对桃江县花果山福利加油站进行现场安全检查时发现该加油站：4号枪92#汽油加油机内部安全设施设备(FJH05防爆接线盒，防爆标志ExdIIB T6 Gb)防爆合格证编号:(CNEEx16.1852)维护保养不到位，该加油机内有三个防爆接线盒，其中一个(FJH05防爆接线盒)8颗螺栓未拧紧。

以上违反行为经查取得证据如下：证据一、现场照片3份，证明违法事实；证据二、询问笔录，证明违法事实经当事人认可；证据三、现场检查文书，证明检查时违法事实；证据四、营业执照复印件，证明该加油站为合法企业。

以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。”的规定，依据《中华人

桃江县应急管理局(印章)

2023年9月6日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人(单位)。

共3页 第1页



(扫描查收电子文书)

《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（三）项“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：(三)未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；”的规定，参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准》（2022版）第一章第一节《中华人民共和国安全生产法》行政处罚裁量基准第九十九条第（三）项【违法行为情形和处罚基准】（一）违法行为的表现情形：生产经营单位未对五台（套）以下安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的。处罚基准：责令生产经营单位限期改正，处少于一万元的罚款；逾期未改正的，处五万元以上少于十万元的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于一万三千元的罚款；情节严重的，责令生产经营单位停产停业整顿，经本机关集体研究，决定给予你单位人民币 3000 元（叁仟元整）罚款的行政处罚。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起 15 日内缴至中国银行桃江劳动支行，账号 596357365661。到期不缴纳罚款的，本机关有权依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的 3% 加处罚款，加处罚款的数额不超出罚款的数额。

桃江县应急管理局（印章）

2023年9月6日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人（单位）。

共3页 第2页



(扫描查收电子文书)

如果不服本处罚决定，可以依法在 60 日内向桃江县人民政府申请行政复议，或者在 6 个月内依法向沅江市人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。

桃江县应急管理局（印章）

2023年9月6日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人（单位）。

共3页 第3页